

新乡市发展和改革委员会文件

新发改城镇〔2023〕248号

新乡市发展和改革委员会 关于新乡市新中大道共产主义渠雨水泵站及进 出水管网工程项目建议书的批复

新乡市住房和城乡建设局：

你单位《关于批复<新乡市新中大道共产主义渠雨水泵站及进水管网工程项目建议书>的请示》（新建市政〔2023〕16号）收悉。按照市政府工作部署，该项目已列入《新乡市人民政府办公室关于印发2023年城建项目台账的通知》（新政办〔2023〕7号），为进一步补齐市政基础设施短板，解决凤泉区城市防汛排涝问题，同意该项目建议书。主要内容如下：

一、项目建设单位

新乡市住房和城乡建设局。

二、项目建设地点

新乡市凤泉区新中大道与共产主义渠二道堤交叉口东北角。

三、主要建设规模和建设内容

项目主要建设内容为新建雨水泵站 1 座，泵站设计规模为 $24\text{m}^3/\text{s}$ 。泵站进出水管渠长约 3.5km，其中泵站进水管渠长度约 2.1km，建设内容包括新中大道（暄和路—泵站）段新建 $\text{d}1500$ 雨水管，长约 1.3km；新中大道（凤泉湖大道—站前街）段新建 $2 \times 2\text{m} \times 2\text{m}$ 双孔雨水箱涵，长约 0.5km；新中大道（站前街—纬十路）段新建 $2\text{m} \times 2\text{m}$ 雨水箱涵，长约 0.3km；泵站出水管渠长度约 1.4km，建设内容为新建新中大道（泵站—共产主义渠）段 $2 \times 3\text{m} \times 2\text{m}$ 泵站压力出水管渠。

四、建设周期

项目建设周期 15 个月。

五、项目总投资及资金来源

匡算总投资约 28239 万元（不含征地费用），资金来源为市财政资金。

六、要求

请你们按照省纪委豫纪发〔2013〕33 号文件要求，认真履行廉政风险告知程序，将《廉政风险告知书》在党组（党委）会上全文公开宣读，并将《廉政风险告知书回执单》反馈至我委纪检组，该项目编号为 2308-410700-04-01-103599。

请据此批复办理规划、土地等相关手续。



新乡市发展和改革委员会办公室

2023 年 9 月 1 日印发
